



COMUNE DI FIANO ROMANO
Provincia di Roma
UFFICIO TECNICO

AUTORIZZAZIONE N°06 DEL 16.07.2013
PER L'IMMISSIONE DELLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA
(art. 107 D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE

Vista la richiesta presentata in data 14.13.2011 prot. 6304 dalla Società PAC 2000 A coop a.r.l. con sede in Ponte Felcino (Pg) Via del Rame snc tendente ad ottenere il rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico delle acque nere dell'insediamento artigianale di cui alla Licenza Edilizia n° 5/1970 e s.m.i., distinto al Catasto al Foglio n° 37 part. 118 e 375 nel collettore fognario comunale di Via Tiberina;

Considerato che relazione tecnica viene dichiarato che l'immissione riguarda le sole acque reflue provenienti dai servizi igienici dell'insediamento;

Visto il nulla osta ACEA ATO2 S.p.a. prot. 35509 del 19.11.2012

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i.

AUTORIZZA

La Società PAC 2000 A coop a.r.l. con sede in Ponte Felcino (Pg) Via del Rame snc ad immettere nella fognatura comunale esistente le acque nere dei servizi igienici degli immobili citato in premessa.

È fatto obbligo osservare i limiti di accettabilità previsti dal D.Lgs. 152/2006 e di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dei livelli di inquinamento.

I fognoli privati dovranno essere muniti di dispositivi atti ad evitare rigurgiti e conseguenti allagamenti dei piani scantinati, ivi compresa l'installazione di una valvola antiriflusso; detti dispositivi dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza a cura dei proprietari o utilizzatori dei fognoli ed in ogni caso restano a loro carico ogni responsabilità per danni in caso di rigurgito per funzionamento in pressione della fognatura comunale.

La presente Autorizzazione è valida per quattro anni dalla data del rilascio; per il rinnovo della stessa dovranno essere seguite le procedure previste dal comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006

Fiano Romano li 16.07.2013

Il Responsabile del Servizio LL.PP. e Ambiente
Arch. Domenico Messina